

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC26020	2115-VC-3400	Biowanze		

Vanne				
Marque	Modèle	Numéro de série		
SAMSON	3241	1355066		
DN	PN	SS/DS	Classe	
80	16	ss	4	
Type de raccord		CV/KV		
Brides		kv60		

Moteur				
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course	
Samson	240cm2	se		
Type de moteur	Électrovanne tension		NO/NF	
Pneumatique			NF	
Tension		Tarage		
		6 bar		

Positionneur				
Marque	Modèle	Recopieur	Test	
			OK	
Réglage	Pression	24V		

Travaux effectués

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- Rectification clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

**Autres travaux a effectuer****Remarques / À prévoir pour prochaine revision****Test étancheite**

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date





