

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC26016	2115-VC-1301	Biowanze		SD26

Vanne				
Marque	Modèle	Numéro de série		
SAMSON	3241	1155873		
DN	PN	SS/DS	Classe	
100	16	SS	4	
Type de raccord		CV/KV		
		kvs 160		

Moteur			
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course
Samson	3277-700cm2	SE	
Type de moteur	Électrovanne tension		NO/NF
Pneumatique			NF
Tension	Tarage		
	1.4-2.3 bar		

Positionneur			
Marque	Modèle	Recopieur	Test
Siemens	PS2		
Réglage	Pression	24V	
4-20 mA			

Travaux effectués

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

**Autres travaux a effectuer****Remarques / À prévoir pour prochaine revision****Test étancheite**

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date



