Tag DC Valves	Tag Client	Client Autre reference		Date révision
DC25181		Solarec		10/25

	Va	nne	
Marque	Modèle	Numéro	de série
Samson	6365	1877	7260
DN	PN	SS/DS	Classe
50	16	SS	4.0
Type de	raccord	CV	/KV
Brio	des	Kv	32

	1	Moteur	
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course
Samson	2413	SE	non
Type de moteur		Électrovanne tension	NO/NF
Pneumatique			NO
Tensio	n	Tarag	re

	Positi	onneur	
Marque	Modèle	Recopieur	Test
Réglage	Pression	24V	7

Travaux effectues

•	Dér	non	tac	ſе

- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur

Autres travaux a effectue	Autres	travaux	a	effectue
---------------------------	--------	---------	---	----------

Remarques / À prévoir pour prochaine revision

Corps HS.Soufflet ok

Prévoir nouveau corps complet (siège / clapet / soufflet)

Actionneur OK -> nouvelle membrane

Test étancheite				
Fluide Test	Pression test			
Air	6 bars			
Nom	Date			