

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC26023	2115-VC-4500	Biowanze		SD26

Vanne				
Marque	Modèle	Numéro de série		
MASONEILAN	35-35212	N-16-25987		
DN	PN	SS/DS	Classe	
50	class600	SS	4	
Type de raccord		CV/KV		
Wafer		cv50		

Moteur			
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course
Masoneilan	Camflex	SE	
Type de moteur	Électrovanne tension		NO/NF
Pneumatique			NF
Tension		Tarage	

Positionneur			
Marque	Modèle	Recopieur	Test
Masoneilan	svi2		OK
Réglage	Pression	24V	
4-20 mA			

Travaux effectués

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux a effectuer**Remarques / À prévoir pour prochaine revision****Test étancheite**

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date







