

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC25207	E901115	Aquiris	Sigud Sorum	10/25

Vanne				
Marque		Modèle		Numéro de série
Masoneilan		Camflex		23-0622-03-5
DN	PN	SS/DS		Classe
3"	600 lbs	SS		4.0
Type de raccord			CV/KV	
Wafer			CV 58	

Moteur			
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course
Masoneilan	6"ACT	SE	non
Type de moteur	Électrovanne tension		NO/NF
Pneumatique			NF
Tension		Tarage	

Positionneur			
Marque	Modèle	Recopieur	Test
Réglage	Pression	24V	

Travaux effectués

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux a effectuer

Remarques / À prévoir pour prochaine revision

Test étancheite

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date



