

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC26062	TCV04076	Blue Alp		2026-04-29 00:00:00

Vanne				
Marque		Modèle		Numéro de série
ARI Armaturen		Stevi 471		100415241-041
DN	PN	SS/DS	Classe	
25	40	SS	4	
Type de raccord			CV/KV	
brides			Kvs10 – course 20mm	

Moteur			
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course
Ari	DP32	SE	
Type de moteur	Électrovanne tension		NO/NF
Pneumatique			NF
Tension		Tarage	

Positionneur			
Marque	Modèle	Recopieur	Test
Siemens	PS2		OK
Réglage	Pression	24V	

Travaux effectues

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux a effectuer

Remarques / À prévoir pour prochaine revision

Nouveau soufflet
Nouveau manometre 0-10bar
Usinage boite a bourrage

Test étancheite

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date



