

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC26013	1-LBA10-AA301	Biowanze		SD26

Vanne				
Marque	Modèle	Numéro de série		
HORA				
DN	PN	SS/DS	Classe	
125/200				
Type de raccord			CV/KV	

Moteur				
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course	
Type de moteur		Électrovanne tension	NO/NF	
	Tension		Tarage	

Positionneur				
Marque	Modèle	Recopieur	Test	
Réglage	Pression		24V	

Travaux effectués

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux a effectuer**Remarques / À prévoir pour prochaine revision****Test étancheite**

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date







