

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC26029	2122-VC-1171	Biowanze		SD26

Vanne				
Marque	Modèle	Numéro de série		
EMERSON	S20915	F002528144		
DN	PN	SS/DS	Classe	
80	10/40	SS	4	
Type de raccord		CV/KV		
LUG		Cv275		

Moteur				
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course	
fisher	2052	SE		
Type de moteur	Électrovanne tension		NO/NF	
Pneumatique				
Tension			Tarage	
			3 bar	

Positionneur				
Marque	Modèle	Recopieur	Test	
fisher	DVC2000		OK	
Réglage	Pression	24V		

### Travaux effectués

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

**Autres travaux**

Remplacement tubing et mano

**Remarques / À prévoir pour prochaine revision****Test étancheite**

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date





