

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
DC24081	H-FCV-3010	Polypeptide		14-11-24

Vanne				
Marque	Modele	Numero de serie		
Samson	3347	3-200992901AA		
DN	PN	SS/DS	Classe	
1 »		SS	4	
Type de raccord			CV/KV	
Clamp			CV5	

Moteur				
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course	
Samson	3277	SE		
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF	
	x		NF	
Tension			Tarage	
			0.4-2b	

Positionneur				
Marque	Modele	Recopieur	Test	
Samson	3725	Non	OK	
Reglage	Pression		24V	
4-20mA	4b			

Travaux effectues

- Demontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement membrane
- remplacement bourrage
- remplacement joints
- Rectification siege/clapet
- Remontage
- Test et calibration

Travaux a effectuer / prevoir pour prochaine revision**Remarques****Test etancheite**

Fluide Test

Air

Nom

Petrisinec

Pression test

5b

Date

14-11-24





