

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
24072/3	B01-1001 R2	Polypeptide	TCV0001	23/09/24

Vanne				
Marque	Modele	Numero de serie		
Samson	3241-02	1153469		
DN	PN	SS/DS	Classe	
25	40	ss	4	
Type de raccord		CV/KV		
brides		KV: 1.6		

Moteur				
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course	
Samson	3277	ss	/	
Electrique	Pneumatique	Electrovanne	tension	
/	oui	/	NO/NF	
Tension		Tarage		
/		0.2 - 1 bar		

Positionneur				
Marque	Modele	Recopieur	Test	
Samson	3730-2	/	OK	
Reglage	Pression	24V		
12-20 mA	4 bar	/		

Travaux effectues

- Demontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement membrane
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siege/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

#### Travaux a effectuer / prevoir pour prochaine revision

Corps de vanne a remplacer -> filet siege fuse

#### Remarques

- Fuite detendeur
- ecrou blocage accouplement non serre
- course dereglee

#### Test etancheite

Fluide Test

air

Nom

Nico

Pression test

6 bar

Date

24/09/24





