

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC26021	2115-VC-3500	Biowanze		

Vanne				
Marque	Modèle	Numéro de série		
MASONEILAN	35-35-212	78-8948-04-1		
DN	PN	SS/DS	Classe	
100	class150	ss	4	
Type de raccord		CV/KV		
Wafer		Cv92		

Moteur				
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course	
Masoneilan		se		
Type de moteur		Électrovanne tension	NO/NF	
Pneumatique			NF	
Tension		Tarage		
		1.4 bar		

Positionneur				
Marque	Modèle	Recopieur	Test	
Masoneilan	svi2 -			
Réglage	Pression	24V		

Travaux effectués

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux a effectuer

Remplacer mano
nouveaux raccords push-in

Remarques / À prévoir pour prochaine revision

positionneur dur a calibrer voir prochain arrêt pour possible remplacement

Test étancheite

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date



