

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
DC24063/4	ATOS 2	Aquiris		

Vanne				
Marque	Modele	Numero de serie		
ARCA	Vanne de securite			
DN	PN	SS/DS	Classe	
12 » 3 »		SS		
Type de raccord		CV/KV		
Brides				

Moteur			
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course
Arca			
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF
Tension		Tarage	

Positionneur			
Marque	Modele	Recopieur	Test
Siemens	PS2		OK
Reglage	Pression	24V	
4-20 mA			

Travaux effectues

- Demontage pour inspection
- Remplacement et fabrication
 - siege
 - tige clapet
 - cage
- Remplacement
 - Bourrage
 - Joint de corps
- Remontage
- Accouplement
- Reglage positionneur

Travaux a effectuer / prévoir pour prochaine revision

Remarques

Placement de la vanne de securite atos 1 sur la ligne atos 2

Test etancheite

Fluide Test

Pression test

Nom

Date







