

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC26024	2115-VC-5150	Biowanze		SD26

Vanne				
Marque	Modèle	Numéro de série		
SAMSON				
DN	PN	SS/DS	Classe	
100				
Type de raccord		CV/KV		

Moteur				
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course	
Samson	3277	SE		
Type de moteur		Électrovanne tension	NO/NF	
			NF	
Tension		Tarage	1.4-2.3 bar	

Positionneur				
Marque	Modèle	Recopieur	Test	
Samson	3730-3			
Réglage	Pression	24V		
4-20 mA	6 bar max			

Travaux effectués

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

**Autres travaux a effectuer****Remarques / À prévoir pour prochaine revision****Test étancheite**

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date







