

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC26037	2133-VC-1900	Biowanze		SD26

Vanne			
Marque	Modèle	Numéro de série	
EMERSON	GX	F002528154	
DN	PN	SS/DS	Classe
50	40	SS	4
Type de raccord		CV/KV	
Brides		Cv33,9 – course 20mm	

Moteur			
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course
fisher	GX225A6	SE	
Type de moteur	Électrovanne tension		NO/NF
Pneumatique			NF
Tension	Tarage		

Positionneur			
Marque	Modèle	Recopieur	Test
fisher	DVC2000		OK
Réglage	Pression	24V	
4-20 mA	4 bar		

Travaux effectues

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux a effectuer

Remarques / À prévoir pour prochaine revision

Fourniture et remplacement tubing inox + raccord + mano

Test étancheite

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date



