

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
DC24079	OT55077093	BENEO	PCVH300	

Vanne				
Marque	Modele	Numero de serie		
Masoneilan	Camflex			
DN	PN	SS/DS	Classe	
1"		SS	4	
Type de raccord		CV/KV		
Wafer		15		

Moteur				
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course	
Masoneilan	4.5"ACT			
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF	
	oui			
Tension		Tarage		

Positionneur			
Marque	Modele	Recopieur	Test
Reglage	Pression	24V	

Travaux effectues

- Demontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement membrane
- remplacement bourrage
- remplacement cover-kit
- remplacement joints et O-rings
- remplacement roulements
- remplacement piston moteur (stock Beneo)
- remplacement accouplement (stock Beneo)
- Rodage siege/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Travaux a effectuer / prevoir pour prochaine revision

Remarques
pas de positionneur Kit mano-detendeur fourni non-raccordé.

Test etancheite	
Fluide Test	Pression test
Nom	Date







