

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC24102		Nexan		10/24

Vanne			
Marque	Modèle	Numéro de série	
Masoneilan	Varipak	28-01281-002-1	
DN	PN	SS/DS	Classe
1"	300 lbs		4.0
Type de raccord		CV/KV	
Wafer		0.9-2.3	

Moteur			
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course
Masoneilan		SE	non
Type de moteur		Électrovanne tension	NO/NF
Pneumatique			
Tension		Tarage	

Positionneur			
Marque	Modèle	Recopieur	Test
Masoneilan	4000		
Réglage	Pression	24V	
4-20			

Travaux effectués

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- rectification siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux a effectuer

Remarques / À prévoir pour prochaine revision

Test étancheite

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date



