

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
DC25252	71-FCV-20302-03	Indaver		01/25

Vanne				
Marque		Modele		Numero de serie
Ari		449		100688841-106
DN	PN	SS/DS	Classe	
80	40	SS	4	
Type de raccord			CV/KV	
Brides			Kvs 40 – course 20mm	

Moteur			
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course
Ari	DP33	SE	non
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF
	Oui		NF
Tension		Tarage	
		1.92 – 3.01 bar	

Positionneur			
Marque	Modele	Recopieur	Test
N/A			
Reglage	Pression	24V	

Travaux effectues

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement membrane
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- remplacement soufflet
- remplacement siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux a effectuer

Démontage: Yohan L.

Remontage Nico P.

Testée par: A. Petrisinec (air-6bar) le 23/01/25

Remarques / À prévoir pour prochaine revision





