

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
DC24072/1	B01-1001 R2	Polypeptide	TCV0002	09/2024

Vanne				
Marque	Modele	Numero de serie		
Samson	3241	1260926		
DN	PN	SS/DS	Classe	
40	40	ss	4	
Type de raccord		CV/KV		
Brides		KV 4		

Moteur				
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course	
Samson	3277	SE	/	
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension		
/	oui	/		
Tension		Tarage		
		0.2-1 bar		

Positionneur				
Marque	Modele	Recopieur	Test	
Samson	3730-2		OK	
Reglage	Pression	24V		
4-12 mA	4 bar	/		

Travaux effectues

- Demontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement membrane
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siege/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

**Remarques**

Ecrou de blocage accouplement non serre -> course dereglee

**Test etancheite**

Fluide Test

Air

Nom

Hugo

Pression test

5 bar

Date

23/09/24





