

| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date revision |
|---------------|------------|---------|-----------------|---------------|
| 24063/1 | ATOS 1 | Aquiris | | |

| Vanne | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|-------|--------|
| Marque | Modele | Numero de serie | | |
| Flowserve | Detente GAZ | | | |
| DN | PN | SS/DS | | Classe |
| 12 » 3 » | | SS | | |
| Type de raccord | | | CV/KV | |
| Brides | | | | |

| Moteur | | | |
|------------|-------------|----------------------|---------------|
| Marque | Modele | SE/DE | Fin de course |
| Flowserve | | | |
| Electrique | Pneumatique | Electrovanne tension | NO/NF |
| | oui | | |
| Tension | | | Tarage |

| Positionneur | | | |
|--------------|----------|-----------|------|
| Marque | Modele | Recopieur | Test |
| Siemens | PS2 | oui | ok |
| Reglage | Pression | | 24V |
| 4-20 mA | | | |

| Travaux effectues |
|-------------------|
| |

- Remplacement
 - Bourrage
 - joint de corps
 - siege
 - tige clapet
 - membrane actionneur
 - filtre detendeur + manometre 1/8 diametre 40mm 0-10 bar
- Demontage
- Nettoyage
- Remontage
- Reglage

| Travaux a effectuer / prévoir pour prochaine revision |
|---|
| |

| Remarques |
|---|
| Usinage necessaire pour sortir le siege |

| Test etancheite | |
|-----------------|---------------|
| Fluide Test | Pression test |
| Nom | Date |
| | |





