

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC25275	LCV5250	Beneo	VRE-0014	01/26

Vanne				
Marque	Modèle	Numéro de série		
Masoneilan	Camflex	Pas de plaquette		
DN	PN	SS/DS	Classe	
3"	600 lbs	SS	4	
Type de raccord		CV/KV		
Wafer		Cv 145		

Moteur			
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course
Masoneilan	6 ACT	SE	
Electrique	Pneumatique	Électrovanne tension	NO/NF
	oui		NF
Tension		Tarage	

Positionneur			
Marque	Modèle	Recopieur	Test
Réglage	Pression	24V	

Travaux effectues	
• Démontage • Nettoyage et sablage • remplacement bourrage • remplacement joints et O-rings • Remplacement Roulement • Remplacement guide supérieur • Petite retouche axe • Rodage siège/clapet • Remplacement positionneur • peinture • Remontage • Test et calibration	

Autres travaux a effectuer	

Remarques / À prévoir pour prochaine revision	

Test étancheite	
Fluide Test	Pression test
Air	6 bars
Nom	Date





