

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC26018	2115-VC-2301	Biowanze		SD26

Vanne				
Marque	Modèle	Numéro de série		
SAMSON	3241-02	1355066		
DN	PN	SS/DS	Classe	
100	16	SS	4	
Type de raccord		CV/KV		
Brides		Kv160		

Moteur				
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course	
Samson	3277	SE		
Type de moteur	Électrovanne tension		NO/NF	
Pneumatique			NF	
Tension	Tarage			
	1.4-2.3 bar			

Positionneur				
Marque	Modèle	Recopieur	Test	
Siemens	PS2			
Réglage	Pression	24V		
4-20 mA				

Travaux effectués

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

**Autres travaux a effectuer****Remarques / À prévoir pour prochaine revision****Test étancheite**

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date





