

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC26026	2115-VC-5350	Biowanze		SD26

Vanne				
Marque	Modèle	Numéro de série		
MASONEILAN				
DN	PN	SS/DS		Classe
80		SS		4
Type de raccord			CV/KV	
Wafer				

Moteur				
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course	
Masoneilan	Camflex	SE		
Type de moteur		Électrovanne tension		NO/NF
Pneumatique				
Tension			Tarage	

Positionneur				
Marque	Modèle	Recopieur	Test	
Masoneilan	svi2			OK
Réglage	Pression		24V	
4-20 mA				

### Travaux effectués

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

**Autres travaux a effectuer****Remarques / À prévoir pour prochaine revision****Test étancheite**

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date





