

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC26058		Beneo		

Vanne				
Marque	Modèle	Numéro de série		
Masoneilan	Camflex	07-5728-12-1		
DN	PN	SS/DS	Classe	
1,5"	10	SS	4	
Type de raccord		CV/KV		
Wafer		39		

Moteur			
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course
Masoneilan	4,5 ACT	SE	
Type de moteur	Électrovanne tension		NO/NF
Pneumatique			NF
Tension		Tarage	
		1.4	

Positionneur			
Marque	Modèle	Recopieur	Test
Réglage	Pression	24V	

Travaux effectues

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux a effectuer

Remarques / À prévoir pour prochaine revision

Kit rotatif pour masoneilan (6DR 4004-8D)
nouveau siement sipart ps2
nouveau manometre 0-10 bar
3 raccords fitok inox 1/4 coudé diametre 8mm
1 raccord droit

Test étancheite

Fluide Test

Air

Nom

Petrisinec Anthony

Pression test

6 bars

Date

06/05/2026





