

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
DC24068		SPA		

Vanne			
Marque	Modele	Numero de serie	
MASONEILAN	CAMFLEX 35-35202	09-214101-3	
DN	PN	SS/DS	Classe
3"	600 RF		
Type de raccord		CV/KV	
Wafer		135	

Moteur			
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course
MASONEILAN	CAMFLEX		
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF
	oui		
Tension		Tarage	
		1.4 bar	

Positionneur			
Marque	Modele	Recopieur	Test
Reglage	Pression	24V	

Travaux effectues

- Demontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement membrane
- remplacement bourrage
- remplacement cover kit
- remplacement joints et O-rings
- usinage siege
- Rodage siege/clapet
- Remplacement corps inox
- Usinage Brides
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Travaux a effectuer / prevoir pour prochaine revision

Remarques

Test etancheite	
Fluide Test	Pression test
air	6 bar
Nom	Date
Sylvain	07/10/24





