

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
DC24134	1012 R2	Polypeptide	Vapeur	12/25

Vanne				
Marque	Modele	Numero de serie		
Samson	3241	N/A		
DN	PN	SS/DS	Classe	
25	40	SS	4	
Type de raccord		CV/KV		
Brides		KV 1.0 =% / course 15mm		

Moteur			
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course
Samson	3277	SE	
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF
	Oui		NO
Tension		Tarage	

Positionneur			
Marque	Modele	Recopieur	Test
Samson	Trovis 3730-3		ok
Reglage	Pression	24V	

Travaux effectues

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement membrane
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siege/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux a effectuer**Remarques / À prévoir pour prochaine revision**

Ancien rapport: <https://www.dcvalves.be/o2quu7no80hk7if/>

Test etancheite

Fluide Test

air

Nom

Sylvain

Pression test

4 bar

Date

24/12/24

