

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
DC24119/1	1028F3TV2030A	Polypeptide		04/12/24

Vanne				
Marque	Modele	Numero de serie		
Samson	3241	1643102 Pos.002		
DN	PN	SS/DS	Classe	
40	40	SS	4	
Type de raccord		CV/KV		
Brides		KV 25		

Moteur				
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course	
Samson	3277	SE	/	
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF	
/	oui	/	NO	
Tension		Tarage		
		0.2-1 bar		

Positionneur				
Marque	Modele	Recopieur	Test	
Samson	3730-2		OK	
Reglage	Pression	24V		
4-20 mA	4 bar			

## Travaux effectués

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- remplacement kit chevron joints de corps etc,,,
- remplacement tubing inox
- Rectification siège
- Rodage siège/clapet
- remplacement membrane
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

## Travaux à effectuer / prévoir pour prochaine révision

## Remarques

## Test étanchéité

Fluide Test

air

Nom

Loreti

Pression test

8 bar

Date

04/12/24





