

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC26015	2115-VC-0500	Biowanze		

Vanne				
Marque	Modèle	Numéro de série		
MASONEILAN	3535-212	788948062		
DN	PN	SS/DS	Classe	
50		SS	4	
Type de raccord		CV/KV		
Wafer		Cv50		

Moteur			
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course
Masoneilan		SE	
Type de moteur	Électrovanne tension		NO/NF
Pneumatique			
Tension	Tarage		
	7-15 psi		

Positionneur			
Marque	Modèle	Recopieur	Test
Masoneilan	svi		ok
Réglage	Pression	24V	
4-20 mA			

### Travaux effectués

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

**Autres travaux a effectuer****Remarques / À prévoir pour prochaine revision****Test étancheite**

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date



