

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC26019	2115-VC-2500	Biowanze		

Vanne				
Marque	Modèle	Numéro de série		
MASONEILAN	3535-212	788948-063		
DN	PN	SS/DS	Classe	
50		SS	4	
Type de raccord			CV/KV	
			Cv 50	

Moteur				
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course	
Masoneilan		SE		
Type de moteur		Électrovanne tension	NO/NF	
Pneumatique			NF	
Tension			Tarage	
			7-15 psi	

Positionneur				
Marque	Modèle	Recopieur	Test	
Masoneilan	SVI		OK	
Réglage	Pression		24V	
4-20 mA				

Travaux effectués

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux a effectuer**Remarques / À prévoir pour prochaine revision****Test étancheite**

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date



