

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
DC25240	1011 R1	Polypeptide	Glycol	12/25

Vanne				
Marque		Modele		Numero de serie
Samson		3241-7		30120883xx0201
DN	PN	SS/DS	Classe	
25	40	SS	4	
Type de raccord			CV/KV	
Brides			KV 4.0 =% course 15mm	

Moteur			
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course
Samson	3277 (175)	SE	
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF
	Oui		NO
	Tension		Tarage

Positionneur				
Marque	Modele	Recopieur	Test	
Samson	Trovis 3730-3		ok	
Reglage	Pression	24V		
4-20 mA				

Travaux effectues
• Démontage • Nettoyage et sablage • remplacement membrane • remplacement bourrage • remplacement joints et O-rings • Rodage siège/clapet • peinture • Remontage • Test et calibration

Autres travaux a effectuer

Remarques / À prévoir pour prochaine revision

Test etancheite	
Fluide Test	Pression test
air	4 bar
Nom	Date
Sylvain	12/25

