

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
DC24128	150F2470	Prayon		8/4/25

Vanne				
Marque	Modele	Numero de serie		
Saunders	type A			
DN	PN	SS/DS	Classe	
150	16		5	
Type de raccord		CV/KV		
Brides				

Moteur			
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course
Saunders		SE	mechanique
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF
	x		NF
Tension		Tarage	

Positionneur			
Marque	Modele	Recopieur	Test
Eckardts	SRI986		ok
Reglage	Pression	24V	
4-20mA	5bars		

**Travaux effectues**

- Demontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement diaphragme
- remplacement membrane
- remplacement joints et O-rings
- peinture
- Remontage
- Remplacement positionneur
- Test et calibration

**Travaux a effectuer / prevoir pour prochaine revision****Remarques**

Positionneur HS remplacement

**Test etancheite**

Fluide Test

air

Nom

Petrisinec N.

Pression test

7bars

Date

08/04/25



