

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
DC24132	1011 R1	Polypeptide	Vapeur	24/12/24

Vanne				
Marque	Modele	Numero de serie		
Samson	3241	N/A		
DN	PN	SS/DS	Classe	
25	40	SS	4	
Type de raccord	CV/KV			
Brides	KV 1.0 =%			

Moteur				
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course	
Samson	3277	SE		
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF	
	Oui		NO	
Tension			Tarage	

Positionneur				
Marque	Modele	Recopieur	Test	
Samson	Trovis 3730-3		ok	
Reglage	Pression		24V	

Travaux effectués

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement membrane
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siege/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux à effectuer**Remarques / À prévoir pour prochaine révision****Test étanchéité**

Fluide Test

air

Nom

Sylvain

Pression test

4 bar

Date

24/12/24