

| Tag DC Valves | Tag Client | Client      | Autre reference | Date revision |
|---------------|------------|-------------|-----------------|---------------|
| DC25243       | 1011 R2    | Polypeptide | Vapeur          | 12/25         |

| Vanne           |    |        |                       |                 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|-----------------|
| Marque          |    | Modele |                       | Numero de serie |
| Samson          |    | 3241-7 |                       | 30120883xx0301  |
| DN              | PN | SS/DS  | Classe                |                 |
| 25              | 40 | SS     | 4                     |                 |
| Type de raccord |    |        | CV/KV                 |                 |
| Brides          |    |        | KV 1.0 =% course 15mm |                 |

| Moteur     |               |                      |               |
|------------|---------------|----------------------|---------------|
| Marque     | Modele        | SE/DE                | Fin de course |
| Samson     | 3277 (175cm2) | SE                   |               |
| Electrique | Pneumatique   | Electrovanne tension | NO/NF         |
|            | Oui           |                      | NO            |
|            | Tension       |                      |               |
|            |               | Tarage               |               |
|            |               | 1.2 – 3.6 bar        |               |

| Positionneur |               |           |      |
|--------------|---------------|-----------|------|
| Marque       | Modele        | Recopieur | Test |
| Samson       | Trovis 3730-3 |           | ok   |
| Reglage      | Pression      | 24V       |      |
| 4-20mA       |               |           |      |

**Travaux effectues**

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement membrane
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rectification siège
- Rodage siege/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

**Autres travaux a effectuer****Remarques / À prévoir pour prochaine revision****Test etancheite**

Fluide Test

air

Nom

Sylvain

Pression test

4 bar

Date

12/25

