

| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date revision |
|---------------|------------|-------------|-----------------|---------------|
| DC24072/6 | PCV0171 | Polypeptide | | 23/09/24 |

| Vanne | | | | |
|---------------------------|--------|-----------------|--------|--|
| Marque | Modele | Numero de serie | | |
| Spirax | DP27 | | | |
| DN | PN | SS/DS | Classe | |
| 15 | 25 | ss | 4 | |
| Type de raccord brides | | CV/KV | | |

| Moteur | | | |
|------------|-------------|----------------------|---------------|
| Marque | Modele | SE/DE | Fin de course |
| Electrique | Pneumatique | Electrovanne tension | NO/NF |
| Tension | | Tarage | |

| Positionneur | | | |
|--------------|----------|-----------|------|
| Marque | Modele | Recopieur | Test |
| Reglage | Pression | 24V | |

| Travaux effectues |
|-------------------|
|-------------------|

- remplacement kit complet DP27
- Usinage clapet
- Rodage siege clapet

Travaux a effectuer / prevoir pour prochaine revision

Controler course clapet

Remarques**Test etancheite**

Fluide Test

air

Nom

Nico

Pression test

6 bar

Date

24/09/24







