

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC24244	1012R1-Vapeur	Polypeptide		12/25

Vanne				
Marque		Modèle		Numéro de série
Samson		3241-7		30122196xx0103
DN	PN	SS/DS		Classe
25	40	SS		4
Type de raccord			CV/KV	
Brides			4 =% - course 15mm	

Moteur			
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course
Samson	3277 175cm2		
Electrique	Pneumatique	Électrovanne tension	NO/NF
	oui		NO
Tension		Tarage	
		0.2/1 bar	

Positionneur			
Marque	Modèle	Recopieur	Test
Samson	3730-3		OK
Réglage	Pression	24V	
4-20 mA	4b		

Travaux effectués

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- rectification siège/clapet
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux à effectuer**Remarques / À prévoir pour prochaine révision****Test étanchéité**

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date

