

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC25231	TCV15070	BENEO	OT:55244565	12/25

Vanne				
Marque		Modèle		Numéro de série
Masoneilan		Camflex		02-3013-08-1
DN	PN	SS/DS		Classe
1"	600 lbs	SS		4
Type de raccord			CV/KV	
Wafer			Cv 2.8	

Moteur			
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course
Masoneilan	4.5 ACT	SE	
Electrique	Pneumatique	Électrovanne tension	NO/NF
	oui		NF
Tension		Tarage	
		0.48-1.03	

Positionneur			
Marque	Modèle	Recopieur	Test
Réglage	Pression	24V	

Travaux effectues

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Remplacement clapet
- Rectification siège
- remplacement cover kit
- remplacement clips Axe
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux a effectuer**Remarques / À prévoir pour prochaine revision****Test étancheite**

Fluide Test

Air

Nom

A. Petrisinec

Pression test

6 bars

Date

