

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC26061	TCV 04126	Blue Alp		2026-04-29 00:00:00

Vanne			
Marque	Modèle	Numéro de série	
ARI Armaturen	Stevi 471	100415243-499	
DN	PN	SS/DS	Classe
80	40	SS	4
Type de raccord		CV/KV	
brides		Kv100 – course 30mm	

Moteur			
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course
Ari	DP34	SE	
Type de moteur	Électrovanne tension		NO/NF
Pneumatique			NF
Tension		Tarage	

Positionneur			
Marque	Modèle	Recopieur	Test
Siemens	PS2		OK
Réglage	Pression	24V	

Travaux effectues

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux a effectuer

Remarques / À prévoir pour prochaine revision

Remplacement manometre 0-10 bar
Remplacement presse bourrage
Remplacement soufflet

Test étancheite

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date





