

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC26025	2115-VC-5300	Biowanze		SD26

Vanne				
Marque	Modèle	Numéro de série		
MASONEILAN	35-35212			
DN	PN	SS/DS	Classe	
80		SS	4	
Type de raccord		CV/KV		
Wafer				

Moteur				
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course	
Masoneilan	Camflex	SE		
Type de moteur	Électrovanne tension		NO/NF	
Pneumatique			NF	
Tension		Tarage		
		7-15 psi		

Positionneur				
Marque	Modèle	Recopieur	Test	
Masoneilan	svi			
Réglage	Pression	24V		
4-20 mA				

Travaux effectués

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux a effectuer**Remarques / À prévoir pour prochaine revision****Test étancheite**

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date



