

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC25194	FCV12311A	Beneo		09/25

Vanne				
Marque		Modèle		Numéro de série
Masoneilan		Camflex		02-2744-11-1
DN	PN	SS/DS		Classe
2"	600 lbs	SS		4
Type de raccord			CV/KV	
Wafer			Kv 12	

Moteur			
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course
Masoneilan	4" ACT	SE	non
Type de moteur	Électrovanne tension		NO/NF
Pneumatique			
Tension		Tarage	

Positionneur			
Marque	Modèle	Recopieur	Test
Siemens	PS2		
Réglage	Pression	24V	

Travaux effectués

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux a effectuer

Remarques / À prévoir pour prochaine revision

Test étancheite

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date