

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC26011	1-LAE41-AA301	Biowanze		

Vanne				
Marque	Modèle	Numéro de série		
HORA	Injecteur			
DN	PN	SS/DS		Classe
25/80	250	SS		4
Type de raccord			CV/KV	

Moteur			
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course
Hora	PAN-1080-0100	SE	
Type de moteur		Électrovanne tension	NO/NF
Pneumatique			NO
Tension		Tarage	
		1.5-3 bar	

Positionneur			
Marque	Modèle	Recopieur	Test
Siemens	PS2		
Réglage	Pression		24V

Travaux effectués

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Remplacement buse d'injection (fourni par biowanze)
- Nouveau tubing inox + raccords
- Fourniture ecrou de buse
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux a effectuer

Remarques / À prévoir pour prochaine revision

Test étancheite

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date





