

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
DC25236	1009R1-TCV0001	Polypeptide	Vapeur	11/25

Vanne				
Marque	Modele	Numero de serie		
Samson	3241-7			
DN	PN	SS/DS	Classe	
25	40	ss	4	
Type de raccord		CV/KV		
brides		Kvs 2.5 - course 15mm		

Moteur			
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course
Samson	3277	SE	/
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF
	oui		NF
Tension		Tarage	
		0.9-3.3 bar	

Positionneur			
Marque	Modele	Recopieur	Test
Samson	3730-3		OK
Reglage	Pression	24V	
12-20 mA	6 bar max		

Travaux effectues

- Demontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement membrane
- remplacement kit chevron
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Travaux a effectuer / prevoir pour prochaine revision

Prévoir remplacement vanne

Remarques

Ancien rapport: <https://www.dcvalves.be/tn6mujhjcztllbq/>

Test etancheite

Fluide Test

Pression test

Nom

Date

