

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC25184		Beneo		09/25

Vanne				
Marque	Modèle	Numéro de série		
Masoneilan	Camflex	07-6153-04-1		
DN	PN	SS/DS	Classe	
2"	600 lbs	SS	4	
Type de raccord		CV/KV		
Wafer				

Moteur			
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course
Masoneilan	4" ACT	SE	non
Type de moteur	Électrovanne tension		NO/NF
Pneumatique			
Tension		Tarage	

Positionneur			
Marque	Modèle	Recopieur	Test
Siemens	PS2		
Réglage	Pression	24V	

Travaux effectues

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- rectification siège/clapet
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux a effectuer

Polir tige

Remarques / À prévoir pour prochaine revision

Prévoir un nouveau clapet

Test étancheite

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date