Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC25184		Beneo		09/25

	Vai	nne	
Marque	Modèle	Numéro	de série
Masoneilan	Camflex	07-615	3-04-1
DN	PN	SS/DS	Classe
2″	600 lbs	SS	4
Type de 1	raccord	CV	/KV
Waf	er		

		Moteur	
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course
Masoneilan	4" ACT	SE	non
Type de moteur		Électrovanne tension	NO/NF
Pneumatique			
Tension		Tarag	re

	Positi	onneur	
Marque	Modèle	Recopieur	Test
Siemens	PS2		
Réglage	Pression	24\	I

Travaux effectues

DEVALVES DC25184

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- rectification siège/clapet
- Rodage siège/clapet
- peintureRemontage
- Test et calibration

	Autres travaux a effectuer
Polir tige	

Remarques / À prévoir pour prochaine revision		
Prévoir un nouveau clapet		

Test étancheite		
Fluide Test	Pression test	
Air	6 bars	
Nom	Date	