

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC26010	1-HCB07-AA003	Biowanze		SD26

Vanne				
Marque	Modèle	Numéro de série		
HORA		1020030810		
DN	PN	SS/DS	Classe	
25		SS	4	
Type de raccord			CV/KV	
			Kvs16	

Moteur			
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course
Hora	PA-N540-0-60	SE	
Type de moteur		Électrovanne tension	NO/NF
Pneumatique			
Tension			Tarage

Positionneur			
Marque	Modèle	Recopieur	Test
Réglage	Pression		24V

Travaux effectués

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- Rectification siège et clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux a effectuer

Remarques / À prévoir pour prochaine revision

Clapet marque + tige

Test étancheite

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date





