

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC26017	2115-VC-1500	Biowanze		SD26

Vanne				
Marque	Modèle	Numéro de série		
MASONEILAN	3535-212	78-8948-06-1		
DN	PN	SS/DS	Classe	
50	class150	SS	4	
Type de raccord		CV/KV		
Wafer		Cv50		

Moteur				
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course	
Masoneilan		SE		
Type de moteur		Électrovanne tension	NO/NF	
Pneumatique				
Tension		Tarage		
		7-15 psi		

Positionneur				
Marque	Modèle	Recopieur	Test	
Masoneilan	svi2		OK	
Réglage	Pression	24V		
4-20 mA				

Travaux effectués

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux a effectuer**Remarques / À prévoir pour prochaine revision****Test étancheite**

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date



