

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC26063	TCV 04101	Blue Alp		2026-04-29 00:00:00

Vanne				
Marque	Modèle	Numéro de série		
ARI Armaturen	Stevi 471	100415242-501		
DN	PN	SS/DS	Classe	
	40	SS	4	
Type de raccord		CV/KV		
Brides		KVS25		

Moteur			
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course
Ari		SE	no
Type de moteur		Électrovanne tension	NO/NF
Pneumatique			NF
Tension		Tarage	
		1-3 bar	

Positionneur			
Marque	Modèle	Recopieur	Test
Siemens	PS2		
Réglage	Pression	24V	
4-20 mA	6 bar max		

Travaux effectues

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux a effectuer

Remarques / À prévoir pour prochaine revision

Nouveau soufflet
nouveau mano 0-10 bar

Test étancheite

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date









