

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
DC25226	TVBK23A	Polypeptide		11/25

Vanne				
Marque		Modele		Numero de serie
FOXBORO		V276DCVNA		0100915/2/1
DN	PN	SS/DS	Classe	
25	40	SS	4	
Type de raccord			CV/KV	
Brides			KV 0.4 course 20mm	

Moteur			
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course
Flowserve	IT252BOZ	SE	non
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF
	Oui		NF
Tension		Tarage	

Positionneur			
Marque	Modele	Recopieur	Test
Eckardt	SRI 986	non	ok
Reglage	Pression	24V	
12-20 mA	4bar		

Travaux effectues

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement mano 1/8 0-10bar
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux a effectuer

Remarques / À prévoir pour prochaine revision

Fil 1: positif
Fil 2: negatif

