

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
DC25246	1012 R1	Polypeptide	Glycol	12/25

Vanne				
Marque	Modele	Numero de serie		
Samson	3241	30122196xx0101		
DN	PN	SS/DS	Classe	
25	40	SS	4	
Type de raccord		CV/KV		
Brides		KV 4.0 =%		

Moteur			
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course
Samson	3277	SE	
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF
	Oui		NO
Tension		Tarage	

Positionneur				
Marque	Modele	Recopieur	Test	
Samson	Trovis 3730-3		ok	
Reglage	Pression	24V		

Travaux effectues

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement membrane
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siege/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux a effectuer**Remarques / À prévoir pour prochaine revision****Test etancheite**

Fluide Test

air

Nom

Sylvain

Pression test

4 bar

Date

12/25