

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
DC25217	10006R2 - TCV0001	Polypeptide		11/25

Vanne					
Marque		Modele		Numero de serie	
Samson		3241-7		1221469	
DN		PN		SS/DS	
25		40		SS	
Type de raccord			CV/KV		
Brides			KV 2.5 course 15mm		

Moteur			
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course
Samson	3277 (240)	SE	
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF
	Oui		NF
Tension		Tarage	
		0.4 – 2 bar	

Positionneur			
Marque	Modele	Recopieur	Test
Samson	Trovis 3730-2		ok
Reglage	Pression	24V	
12-20 mA			

Travaux effectues

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement membrane
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- rectification siège/clapet
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux a effectuer

Testée par: A. Petrisinec (air-6bar) le 13/11/25

Remarques / À prévoir pour prochaine revision

Coup dans le corps niveau siège



