

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
DC245247	1012 R1	Polypeptide	Glycol	12/25

Vanne				
Marque	Modele	Numero de serie		
Samson	3241	N/A		
DN	PN	SS/DS	Classe	
25	40	SS	4	
Type de raccord		CV/KV		
Brides		KV 1.0 =%		

Moteur			
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course
Samson	3277	SE	
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF
	Oui		NO
Tension		Tarage	

Positionneur			
Marque	Modele	Recopieur	Test
Samson	Trovis 3730-3		ok
Reglage	Pression	24V	

Travaux effectues
• Démontage • Nettoyage et sablage • remplacement membrane • remplacement bourrage • remplacement joints et O-rings • Rodage siege/clapet • rectification siege/clapet • peinture • Remontage • Test et calibration

Autres travaux a effectuer

Remarques / À prévoir pour prochaine revision

Test etancheite	
Fluide Test	Pression test
air	4 bar
Nom	Date
Sylvain	12/25