

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
DC25235	1009R2-TCV0002	Polypeptide	Glycol	11/25

Vanne				
Marque	Modele	Numero de serie		
Samson	3241			
DN	PN	SS/DS	Classe	
25	40	ss		
Type de raccord		CV/KV		
brides		Kvs 2.5		

Moteur			
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course
Samson	3277		
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF
	oui		NO
	Tension		
		Tarage	
		0.2-1 bar	

Positionneur			
Marque	Modele	Recopieur	Test
Samson	3730-3		ok
Reglage	Pression	24V	
4-12 mA			

Travaux effectues

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement membrane
- remplacement kit chevron
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Travaux a effectuer / prevoir pour prochaine revision

Remarques
Ancien rapport: https://www.dcvalves.be/rcbve1ejqgrqyk6/

Test etancheite	
Fluide Test	Pression test
Nom	Date



